IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEPC Registo 271

Ficha Técnica

Designação **BOCA INCÊNDIO TIPO GLOBO 2” C/ENTRADA ROSCA GÁS 2”/SAÍDA ROSCA SI 50MM**

Marca **MCT** **N.Referência** **BCG101; BCG106**

Descrição Geral

As válvulas tipo globo são dispositivos projetados para o controle preciso do fluxo de fluído, regulando sua passagem por meio de um disco móvel dentro de um corpo esférico.
Destacam-se pela resistência, excelente vedação e eficiência na regulação de fluxo, sendo amplamente utilizadas em sistemas industriais e hidráulicos. Devido às suas características, são aplicadas em edifícios comerciais, industriais e residenciais, garantindo mais segurança no combate a incêndios.

Características

- Corpo em latão;
- Volante em alumínio pré-fundido, com pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3001 "Red";
- Vedante em borracha;
- Válvula para abertura/fecho de caudal de água;
- Manobra manual por volante;
- Saída de carga de modo a alimentar a linha de água com mangueira flexível através de acoplamento storz;
- Para óptimo desempenho instalar com a saída de água virada para o pavimento e, em plano vertical, formar um ângulo não inferior a 30º nem superior a 50º;
- Grande durabilidade e resistência á corrosão;



Conexões


- Rosca SI 50mm;
- Com flange e tampão storz 52mm;
- Entrada com rosca gás 2”;

Normas, certificados, marcação e documentação

- Em conformidade com a Portaria 1532/2008;

Produtos Adicionais

- Caixa para bocas tipo globo;
- Aro e porta para bocas globo;
- Sinalização fotoluminescente de acordo com 92/58/EEC;
- Adaptadores Guillemin/Instantaneous;



Como encomendar

- N.Ref.BCG101: rosca SI 50mm;
- N.Ref.BCG106: com flange e tampão storz 52mm.

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

www.imparte.pt

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)

geral@imparte.pt


IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEPC Registo 271


Designação BOCA INCÊNDIO TIPO GLOBO DE 1”1/2 COM ENTRADA DE ROSCA GÁS 1”1/2

Marca MCT **N.Referência** BCG100


Desenho Técnico - Dimensões




VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)

geral@imparte.pt


IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEPC Registo 271

Designação BOCA INCÊNDIO TIPO GLOBO DE 1”1/2 COM ENTRADA DE ROSCA GÁS 1”1/2

Marca MCT **N.Referência** BCG100

Desenho Técnico – Vista Explodida





Como empresa inovadora a IMPARTE S.A. reserva-se o direito de alterar especificações do produto, modelos e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações.
Para obter mais informações visite o website www.imparte.pt ou contacte o n.dep. comercial.

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

www.imparte.pt

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)

geral@imparte.pt