IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEPC Registo 271

Ficha Técnica

Designação **DISPOSITIVOS DE TESTE DE PRESSÃO PARA REDE INCÊNDIOS**

Marca **IMPARTE/IMPARTEX** **N.Referência** **BCG109; BCG110**

Descrição Geral

Os sistemas de protecção contra incêndios devem ser inspeccionados, testados e ser objecto de manutenção preventiva com regularidade para garantir o funcionamento adequado em caso de incêndio.

Características

- Válvula com corpo em latão;
- Volante em alumínio pré-fundido, RAL 3001 "Red";
- Válvula, com manobra manual por volante, para abertura/fecho de caudal de água;
- Vedante em borracha;
- Grande durabilidade e resistência á corrosão;

Manómetro

- Corpo em alumínio;
- Rosca de ligação 1/8 gás;
- Diâmetro exterior 40mm;
- Escala 0~16bar;

Conexões

- Tampão de latão com rosca fêmea SI 45/50mm;
- Flange e tampão storz 52, 75 ou 110mm;
- Entrada com rosca macho 1"1/2; 2 ou 2"1/2;
- Manómetro 0-16 Bar 1/8" (34x25x41) 40mm;

Normas, certificados, marcação e documentação

- Em conformidade com a Portaria 1532/2008;

Produtos Adicionais

- Caixa para bocas tipo globo;
- Aro e porta para bocas globo;
- Sinalização fotoluminescente de acordo com 92/58/EEC;

Como encomendar

- N.ref.BCG109_ com tampão de latão com rosca fêmea SI 45/50mm;
- N.ref.BCG110_com com flange e tampão storz 52, 75 ou 110mm para testes de pressão em bocas de incêndio de 2“, 2 ½”, 3” e 4”.



BCG109



BCG110

Como empresa inovadora a IMPARTE S.A. reserva-se o direito de alterar especificações do produto, modelos e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações.
Para obter mais informações visite o website www.imparte.pt ou contacte o n.dep. comercial.

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

www.imparte.pt

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)

geral@imparte.pt