



IMPARTE

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Ficha Técnica

Designação	BOCA INCÊNDIO DE FACHADA TIPO LUSALITE, ENTRADA DE 1 ^{1/2} , CASTELO BAIXO		
Marca	LCD	N.Referência	BCI14



Características

As bocas-de-incêndio de fachada ou de parede, tal como o nome indica são instaladas nas paredes exteriores dos edifícios ou nos muros exteriores delimitadores, serão colocadas em cota de nível entre 0,4 e 0,8m acima da cota do passeio ou do pavimento (*nota*: verificar sempre junto das entidades competentes as cotas).

O nicho onde deverão instaladas, deverá possuir portinhola de acesso, fabricada em material resistente ao choque e à humidade, dotada de chave própria e sinalizada com as iniciais S.I.

Conexões

- ⊕ Saída rosca SI 45/50mm;
- ⊕ Saída flange storz 52mm com tampão;
- ⊕ Entrada com rosca gás 1^{1/2} fêmea;

Dimensões

- ⊕ 09x9x16cm [AxLxP];

Características construtivas

- ⊕ Corpo em latão;
- ⊕ Abertura via castelo com dado baixo;
- ⊕ Vedante em borracha;
- ⊕ Grande durabilidade e resistência á corrosão;

Marcação e documentação

- ⊕ Marcação CE de acordo com a NP671-2:2013;

Opcionais

- ⊕ Portinhola(s);
- ⊕ Storz;

Como encomendar

- ⊕ N.Re. BCI14.



FEITO EM
PORTUGAL

Pg.1/1 ;Rev.2023

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente.

www.imparte.pt



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt