IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEPC
Registo nº 272

Ficha Técnica

Designação **CAIXA PARA BOCA SIAMESA DE ACORDO COM A NT.13/ANEPC E PORTARIA 1532**

Marca **IMPARTE/IMPARTEX** **N.Referência** **CXD01**

Descrição Geral

As caixas de incêndio são estruturas essenciais em qualquer sistema de combate a incêndios, projetadas para proteger, abrigar e e prolongar a durabilidade dos equipamentos.
Geralmente são instaladas em locais estratégicos, facilmente identificáveis, de fácil acesso e sem obstruções.
Salvaguardam os equipamentos necessários que permitem uma intervenção eficaz e eficiente de imediato e/ou na intervenção dos Bombeiros.
As caixas deverão ser alvo de verificação e manutenção periódica para garantir que os equipamentos se encontram operacionais.
As caixas apresentam-se nos mais variados tamanhos, com diferentes fechos, embutidas ou fixas na parede, mas sempre construídas em materiais duráveis, com resistência a impactos e/ou a actos de vandalismo.
A Imparte S.A. fabrica todo o tipo e tamanho de caixas para o serviço de incêndios e se o projecto necessita de uma caixa com medidas personalizadas, consulte-nos pelo email geral@imparte.pt

Características

- Caixa de protecção para boca de incêndio tipo siamesa, construída de acordo com requisitos da Nota Técnica nº 13 da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) e Portaria 1532/2008;
- Caixa construída em chapa electrozincada de 1,25mm;
- Pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3001 "Red";
- Porta cega com abertura não inferior a 180º graus;
- Sistema universal de dobradiças em inox;
- Fecho Imparte fabricado em polietileno, na cor cinza e vermelho, protegido com selo em acrílico quebrável em abertura de emergência;
- Furos para fixação;

Dimensões

[AxLxP]

- 800x800x500mm_cumpre com NT.13;
- 700x460x250mm_cumpre com Portaria 1532/08;
- 700x460x350mm_cumpre com Portaria 1532/08;
- 800x500x300mm_cumpre com Portaria 1532/08;

Tipo de Aplicação

- Montagem embutida ou de parede;

Normas, certificados, marcação e documentação

- Em conformidade com a NotaTécnica nº13;
- Em conformidade com a Portaria 1532/08;

Como encomendar

- N.Ref.CXD01: dim.800x800x500mm;
- N.Ref.CXD01a: dim. 700x460x250mm;
- N.Ref.CXD01b: dim. 700x460x350mm;
- N.Ref.CXD01c: dim. 800x500x300mm.



As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal
(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)
geral@imparte.pt

IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEPC
Registo nº 272

Designação **CAIXA PARA BOCA SIAMESA DE ACORDO COM A NT.13/ANEPC E PORTARIA 1532**

Marca **IMPARTEX / IMPARTE** **N.Referência** **CXD01**

Produtos Adicionais
- Porta de mão direita ou mão esquerda;
- Execução em aço inox 304 ou316;
- Pintura em outra cor do catálogo RAL, desde que aprovado em projecto/fiscalização;

Produtos Adicionais
- Fechadura triangular tipo yale;
- Sinalização fotoluminescente de acordo com 92/58/EEC;
- Equipamento(s) e acessórios montagem não incluídos.

Detalhes

"MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Portaria n.º 1532/2008 de 29 de Dezembro
CAPÍTULO III
Abastecimento e prontidão dos meios de socorro
Artigo 12.º Disponibilidade de água

(...)

4 — As bocas-de-incêndio devem ser instaladas, embutidas em caixa própria e devidamente protegidas e sinalizadas, nas paredes exteriores do edifício ou nos muros exteriores delimitadores do lote ou ainda sob os passeios, junto aos lancis.

5 — Nas paredes exteriores do edifício ou nos muros exteriores delimitadores do lote, as bocas-de-incêndio devem ser instaladas a uma cota de nível entre 0,6 e 1,0 m acima do pavimento, devendo prever-se uma por cada 15 m de comprimento de parede, ou fracção, quando esta exceder os 7,5 m.

(...)"



Como empresa inovadora a IMPARTE S.A. reserva-se o direito de alterar especificações do produto, modelos e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações.
Para obter mais informações visite o website www.imparte.pt ou contacte o n.dep. comercial.

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

www.imparte.pt

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)

geral@imparte.pt