



# IMPARTE

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

## Ficha Técnica

**Designação** CAIXA DE ABRIGO CONTRA INTEMPÉRIES PARA EQUIP. DE COMBATE INCÊNDIOS

**Marca** GINC

**N.Referência** CXI01; CXI02



CXI01



CXI02

### Características

As caixas para abrigo de equipamentos de combate a incêndios são ideais para assegurar a presença de meios de 1ª intervenção em locais distantes onde se requer uma acção imediata. De construção robusta e durável, garante que os equipamentos estejam protegidos dos factores ambientais agressivos. Fácil manutenção.

### Dimensões N.Ref. CXI01

- ⊕ Caixa 600x700x500mm (AxLxP)
- ⊕ Base: 400x20x400mm;
- ⊕ Estrutura: 300x800x300mm;
- ⊕ Altura total: 1.520mm;

### Dimensões N.Ref. CXI02

- ⊕ Caixa: 650x470x500mm (AxLxP)
- ⊕ Altura total: 1.500mm;

### Características construtivas N.Ref. CXI01

- ⊕ Armário metálico construído em chapa electrozincada de 1,25 mm;
- ⊕ Fecho do tipo Yale;
- ⊕ Estrutura em chapa electrozincada de 1,25 mm, base de apoio reforçada;
- ⊕ Pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3001 "Flame Red";
- ⊕ Furos para fixação;

### Normas, certificados, marcação e documentação

- ⊕ Marcação CE de acordo com a NP671-2:2013;

### Características construtivas Ref. CXI02

- ⊕ Armário construído em fibra de vidro;
- ⊕ Fecho do tipo Yale;
- ⊕ Pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3001 "Flame Red";
- ⊕ Furos para fixação;

### N.Ref. CXI01 e CXI02 incluem (cada) um conjunto composto por:

- ⊕ 01 Disjuntor 2<sup>1/2</sup>" 2x50 storz; 01 Redução storz 75/52, ref.STR02;
- ⊕ 02 Mangueira com Ø45mm, 20m;
- ⊕ 01 Mangueira com Ø75mm, 20m;
- ⊕ 02 Agulheta de 45mm; 01 Agulheta de 70mm.

### Opcionais

- ⊕ Execução em aço inoxidável 304 ou 316;
- ⊕ Execução de caixa(s) em outras medidas, sob consulta;
- ⊕ Pintura em outra cor do catálogo RAL, desde que aprovado em projecto/fiscalização;
- ⊕ Outra sinalização fotoluminescente de acordo com 92/58/EEC.

Pg.1/1 ;Rev.2023

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente.

[www.imparte.pt](http://www.imparte.pt)



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,  
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440  
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt