

Ficha Técnica

Designação BOCA INCÊNDIO DE FACHADA TIPO TEATRO, ENTRADA DE 1"1/2 x 45MM

Marca MCT

N.Referência BCI15

Descrição Geral

As bocas-de-incêndio de fachada ou de parede, tal como o nome indica são instaladas nas paredes exteriores dos edifícios ou nos muros exteriores delimitadores, serão colocadas em cota de nível entre 0,4 e 0,8m acima da cota do passeio ou do pavimento (*nota*: verificar sempre junto das entidades competentes as cotas).

O nicho onde deverão instaladas, deverá possuir portinhola de acesso, fabricada em material resistente ao choque e à humidade, dotada de chave própria e sinalizada com as iniciais S.I. .

Características

- ⊕ Corpo em latão com pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3000 "Red" ;
- ⊕ União em latão;
- ⊕ Abertura via castelo com volante em latão 95mm ;
- ⊕ Abertura com macho, chave cruzeta 2 posições (não incluída);
- ⊕ Vedante em borracha;
- ⊕ Pressão de trabalho 25bar;
- ⊕ Pressão de rotura 40bar;
- ⊕ Grande durabilidade e resistência á corrosão;

Conexões

- ⊕ Saída rosca SI 45/50mm;
- ⊕ Saída flange storz 52mm com tampão;
- ⊕ Entrada com rosca gás 1"1/2 macho;

Dimensões

- ⊕ 17x15x27cm [AxLxP];

Produtos Adicionais

- ⊕ Portinhola de alumínio;
- ⊕ Chave de cruzeta de 2 posições;
- ⊕ Sinalética fotoluminescente de acordo com 92/58/EEC não incluída;

Como encomendar

- ⊕ N.Ref. BCI15 –Boca Incêndio tipo Teatro.



Como empresa inovadora a IMPORTE S.A. reserva-se o direito de alterar especificações do produto, modelos e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações.

Para obter mais informações visite o website www.imparte.pt ou contacte o n.dep. comercial.

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

Rev.2026; Pg.1/1

www.imparte.pt



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt