Certificado

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO DESEMPENHO

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1328–CPR–0009

De acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011 (o Regulamento dos Produtos da Construção ou RPC), este certificado aplica-se ao produto da construção

In compliance with Regulation (EU) no. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

BOCAS DE INCÊNDIO ARMADAS COM MANGUEIRAS SEMIRRÍGIDAS

HOSE REELS WITH SEMI-RIGID HOSE

Utilização prevista *Intended use*	**Referências comerciais** *Type References*
Segurança contra incêndios / *Fire Safety*	Modelo / *Model*: CR 008; Variantes / *Variants*: CR 001, CR 002, CR 004, CR 006, CR 007, CR 011, CR 012

fabricado por / *produced by*

Imparte - Equipamentos de Segurança, S. A.

Edifício Imparte, Alto da Barrada, 2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

e fabricado na unidade fabril / *and produced in the manufacturing plant*

Imparte - Equipamentos de Segurança, S. A.

Edifício Imparte, Alto da Barrada, 2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

Este certificado atesta que todas as disposições relativas à avaliação e verificação da regularidade do desempenho e aos desempenhos descritos no Anexo ZA da(s) norma(s)

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard(s)

EN 671-1:2012

de acordo com o sistema 1 são aplicados e que
o produto cumpre todos os requisitos estabelecidos acima indicados.

under system 1 are applied and that
the product fulfils all the prescribed requirements set out above.

Este certificado foi emitido pela primeira vez em 2004-05-31 como 1328-CPD-0009 e manter-se-á válido desde que não mudem os métodos de ensaio e/ou os requisitos de controlo da produção em fábrica incluídos na norma harmonizada, usados para avaliar o desempenho das características declaradas, e que o produto e as condições de fabrico na fábrica não se alterem significativamente.

This certificate was first issued on 2004-05-31 as 1328-CPD-0009 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonized standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Almada, 2020-01-13

Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*

IPAC acreditação
C0004
ISO/IEC 17065
Produtos

Este Certificado é constituído por um Anexo com 1 (uma) página
This Certificate includes one Annex with 1 (one) page

certif

Certificado

ANEXO AO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO DESEMPENHO

ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1328–CPR–0009

Características técnicas / *Technical characteristics:*

Referências / *References*:	
CR 011	Carretel simples / *Simple reel*
Cor / *Color*	- Vermelho / *Red*
Tambor / *Reel*:	- Diâmetro exterior / *External diameter:* 530mm - Diâmetro exterior do cilindro interior / *External diameter of interior cylinder*: 200mm - Espessura de chapa / *Steel thickness:* 1,2 mm - Alimentação axial através de suporte fixo em tubo de 1" / *Axial feed through fixed support in pipe of 1"* - União rotativa / *Rotating Coupling*
Mangueiras / *Hoses*:	- Semirrígida / *semi-rigid* - Fabricante / *producer:* Heliflex, modelo / *model*: Heliject Si - Comprimento da mangueira / *hose length:* 20m - Diâmetro / *diameter* : 25mm
Agulheta / *Nozzle*:	- Marca: IMPARTE, em ABS, com três posições (fechado; jato; nevoeiro), diâmetro: 25mm *Mark*: IMPARTE, *in* ABS, *with three positions* (*off*; *jet*; *fog*), *diameter:* 25mm - Marca: MATAR, em latão cromado com três posições (fechado; jato; nevoeiro), diâmetro: 25mm *Mark*: MATAR, *in chromed brass, with three positions* (*off*; *jet*; *fog*), *diameter* : 25mm
Válvula de segurança / *Safety valve*:	- Macho esférico em latão de / *Spherical plug in brass with*: 25mm - Diâmetro / *diameter:* 25mm

Outras referências / *Other references*:	
CR 012	Similar a CR 011 exceto / *Similar to* CR 011 *except:* - Comprimento da mangueira / *Hose length:* 25m
CR 001	Similar a CR 011 exceto / *Similar to* CR 011 *except:* - Carretel basculante / *Swing hose reel*
CR 002	Similar a CR 011 exceto / *Similar to* CR 011 *except:* - Carretel basculante / *Swing hose reel* - Comprimento da mangueira / *Hose length:* 25m
CR 004 e / *and* CR 006	Similar a CR 011 exceto / *Similar to* CR 011 *except:* - Para ser colocado dentro de armário com compartimento para extintor / *To be placed inside of cabinet with compartiment for fire extinguisher* - Com braço basculante / *With swing arm* - Comprimento da mangueira / *Hose length:* 20m (CR 004), 25m (CR006)
CR 007 e / *and* CR 008	Similar a CR 011 exceto / *Similar to* CR 011 *except:* - Para ser colocado dentro de armário / *To be placed inside of cabinet* - Com braço basculante / *With swing arm* - Comprimento da mangueira / *Hose length:* 20m (CR 007), 25m (CR008)

Almada, 2020-01-13

Francisco Barroca

Diretor Geral / *General Manager*

IPAC acreditação

C0004
ISO/IEC 17065
Produtos

Certif – Associação para a Certificação
Rua José Afonso, 9 F – 2810-237 Almada – Portugal – Tel.: 351 21 258 69 40 – Fax: 351 21 258 69 59